

ORAS PODU ILOAIEI

Str. Șoseaua Națională, nr. 53
Localitatea Podu Iloaiei, Jud. Iasi

AVIZ TEHNIC PENTRU MODIFICAREA TRASEULUI REȚELEI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE

Nr. 214143988 / 15.03.2023

Stimate domnule Primar ALEXA IOAN,

Urmare a cererii nr. 6091131503 din data de 17.02.2023, în conformitate cu art.190, litera a) din Legea nr. 123 din 10 iulie 2012, Legea energiei electrice și a gazelor naturale, vă comunicăm acordul nostru pentru modificarea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale, cu următoarele condiții și precizări:

1. Se va modifica traseul rețelei de distribuție (~~conducta, instalație de racordare~~) existentă pe Str. NC 63744, din loc. Podu Iloaiei, jud. Iasi, de presiune redușă din otel, diametru Ø 2", pe o lungime de 31,00 m.
2. ~~Noua conductă/ noua instalație de racordare~~ de pe traseul modificat va fi amplasată pe Str. NC 63744, din loc. Podu Iloaiei, jud. Iasi, de presiune redușă din OL / PE100 SDR11, diametru Ø 2" / 63 mm, pe o lungime de 6,00 / 33,00 m.
3. Solicitantul va suporta toate cheltuielile de modificare a traseului rețelei, inclusiv obținerea acordurilor proprietarilor sau ale deținătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie amplasate noile obiective, precum și avizele autorităților competente și autorizația de construire.
4. Începerea proiectării se va realiza după vizitarea amplasamentului împreună cu delegatul Delgaz Grid S.A. și întocmirea unui proces verbal de colaborare semnat de ambele părți, în care vor fi consemnate după caz, mențiunile suplimentare legate de realizarea proiectului. Informațiile referitoare la delegatul desemnat sunt disponibile la Biroul Avize/Programare/Monitorizare/Recepție Lucrări din Centrul de Exploatare Iasi al Delgaz Grid S.A.
5. Execuția lucrărilor se va face în baza unei documentații tehnice întocmită conform prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE-2008, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 255 bis, din data de 16.04.2009.

Documentația tehnică va cuprinde planșe realizate pe baza măsurătorilor topografice, întocmite conform fișierului *.dwg și a specificațiilor

1 / 2

DELGAZ GRID SA

Departament: 2.5 Acces la Rețea,
Echipa Acces la Rețea Gaz Iasi
Str. Cazărmilor nr. 3, Iași
www.delgaz-grid.ro

Dumitrașcu Adi-Constantin

T 0731 199 650

adi-constantin.dumitrascu@delgaz-grid.ro

Abreviere: A57408

Președintele Consiliului de Adm
Volker Raffel
Directori Generali
Cristian Secoșan(Director Gene
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)
Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureș
IBAN: RO11BRDE270SV2754041:
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON

disponibile pe site-ul Delgaz Grid S.A. la adresa web www.delgaz-grid.ro, secțiunea Clienți – Informații de interes proiectanți conducte. Documentația tehnică verificată conform cerințelor legislației în vigoare de către verificatori de proiecte atestați și care va fi depusă la Delgaz Grid S.A. în vederea evaluării specificațiilor tehnico-economice.

6. Începerea lucrărilor se va realiza după predarea-primirea amplasamentului, care se va face obligatoriu în prezența delegatului Delgaz Grid S.A. Predarea-primirea amplasamentului va fi consemnată într-un proces verbal. Toate lucrările se vor executa sub supravegherea reprezentanților Delgaz-Grid S.A.

7. După execuția lucrării, obiectivele rezultate în urma modificării vor fi preluate în proprietatea Delgaz Grid S.A., din momentul punerii în funcțiune a acestora - fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare din partea solicitantului, conform convenției nr. **214143985** din data de **15.03.2023**.

8. Se va asigura dreptul de uz și servitute și accesul operatorului - fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare din partea solicitantului, pe toată durata existenței și funcționării obiectivelor.

9. Durata de valabilitate a prezentului aviz tehnic este de **12 luni** de la data emiterii cu posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, cu încă **12 luni**.

10. În cazul reorganizării judiciare a operatorului licențiat, avizul tehnic emis de acesta rămâne valabil cu respectarea prevederilor de la pct. 9.

Cu respect,

ing. IONUȚ ȚARĂ-LUNGĂ

Coordonator Acces la Rețea Gaz Iași

ing. DUMITRAȘCU ADI-CONSTANTIN

Manager de Racordare

